

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО «НК «Янгпур»

А. В. Поляков

« 16 » февраля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по независимой оценке пожарных рисков

1. Общие сведения о заказчике:

Наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур»;

Адрес местонахождения: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база №10;

Адрес почтовый: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, Главпочтамт, а/я № 247;

Адрес электронной почты: оос@yangpur.ru

Контактное лицо: начальник отдела ОТ, П и ЭБ Верхорубова Д. В.

тел: (34936) 5-23-64 (доб. 204)

2. Способ закупки: Запрос предложений.

Предмет договора: выполнение работ по проведению независимой оценки пожарных рисков на следующих объектах ОАО «НК «Янгпур»:

2.1. Площадка дожимной насосной станции (ДНС) Известинского м/р:

Площадь - 8,54 га. Этажность зданий - 1 Степень огнестойкости - III-V (в соответствии со ст. 87 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.) Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2, (в соответствии со ст. 32 ФЗ №123 от 22.07.2008г.). Категория зданий (помещений) по взрывопожарной и пожарной опасности - A;B3;Г;Д (в соответствии со ст. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.). Классы пожароопасных зон - П-I; П-III (в соответствии со ст. 18 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.). Класс конструктивной пожарной опасности - C0;C1;C2 (в соответствии со ст. 31 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.).

2.2. Площадка установки по переработке нефти (УПН) Известинского м/р:

Площадь - 1,16 га. Этажность зданий - 1 Степень огнестойкости - III (в соответствии со ст. 87 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.) Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1 (в соответствии со ст. 32 ФЗ №123 от 22.07.2008г.). Категория зданий (помещений) по взрывопожарной и пожарной опасности - A;B3 (в соответствии со ст. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.). Классы пожароопасных зон - П-1;П-III (в соответствии со ст. 18 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.). Класс конструктивной пожарной опасности - C0;C1 (в соответствии со ст. 31 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.).

2.3. Производственная база № 0010г. Губкинский

Площадь - 7,72 га. Этажность зданий - 1. Степень огнестойкости - П;Ш;ГУ;У (в соответствии со ст. 87 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.) Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3; Ф5.2; Ф3.6 (в соответствии со ст. 32 ФЗ №123 от 22.07.2008г.). Категория зданий (помещений) по взрывопожарной и пожарной опасности - B3-стояночные боксы (в соответствии со ст. 27 ФЗ >• 123 от 22.07.2008г.). Классы пожароопасных зон - (в соответствии со ст. 18 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.). Класс конструктивной пожарной опасности - C0;C1;C2 (в соответствии со ст. 31 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.).

3. Сроки проведения работ:

февраль 2017 г. – март 2017 г.

4. Этапы выполнения работ:

- 4.1. Провести работы по независимой оценке рисков на объекте защиты «Заказчика».
- 4.2. Подтвердить соответствие (несоответствие) объектов требованиям технических регламентов, положениям национальных стандартов или условиям договоров.

5. Ожидаемые результаты, формы отчетной документации:

Заключение по оценке соответствия объекта защиты, которое подтверждает проведение работ по договору.

Начальник ООТ, П и ЭБ



Д.В. Верхорубова