



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1249-СН от 08.04 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки сигнализатора загазованности.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно
таблицы 1.

Таблица № 1			
№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Сигнализатор загазованности СГОЭС-М11 (пары дизельного топлива), или аналог	Согласно приложения № 1	1 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

2.1. Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;

2.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;

2.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте СИ, штрихкодированная наклейка) разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: сентябрь 2021 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;

- оплата по факту поставки.

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. Коммерческое предложение просим представить до 12.07.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской

Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 400, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru.

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
1	Назначение прибора	—	Контроль уровня загазованности воздуха парами нефтепродукта
2	Маркировочная бирка из нержавеющей стали с нанесением позиции	—	АТ01
3	Место установки прибора	—	Резервуар дизельного топлива при ДЭС (по месту на конструкции)
4	Класс зоны по взрыво- и пожароопасности	—	В-1г по ПУЭ, класс 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013
5	Категория и группа взрывоопасной смеси	—	ПВТЗ
6	Измеряемая среда	—	Воздух с парами нефтепродукта
7	Газ для калибровки датчика загазованности	—	Воздушная смесь пропана
8	Максимальное избыточное давление (Ризб)	—	Атмосферное
9	Температура окружающей среды	°С	От -52 до +30
10	Характер измеряемой среды:		Пары дизельного топлива
	коррозионная	—	Нет
	содержание твердых частиц	%	Нет
	пожароопасная / взрывоопасная	—	Да / Да
11	С индикацией / без индикации	—	С индикацией
12	Калибровка шкалы / поверка / диапазон измерения (См. примечание 1)	% НКПП	Да / да / от 0 до 100
13	Принцип действия	—	Оптический
14	Материал корпуса	—	Нержавеющая сталь
15	Основная приведенная погрешность, не более	% НКПП	± 5,0
16	Напряжение питания / источник	В	=24 В / системное
17	Выходной сигнал / HART	мА	4 – 20 мА/ нет
18	Схема электрического подключения	—	3-х проводная
19	Максимальная потребляемая мощность	ВА	Не более 6,0
20	Наличие внешней / внутренней клеммы заземления	—	Да / нет
21	Исполнение взрывозащищенное	—	Да
22	Вид взрывозащиты	—	Взрывонепроницаемая оболочка
23	Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015, не ниже	—	IP 65

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
24	Поставка кабельного ввода	—	Да
25	Тип кабельного ввода	—	Взрывозащищенный
26	Заземление брони кабеля внутри ввода для любого типа брони	—	Да
27	Диаметр присоединяемого кабеля	мм	8-12
28	Масса, не более	кг	5
29	Установка прибора над нулевой отметкой	м	от 0 до 10
30	Наличие паспорта (формуляра)	—	Да
31	Наличие инструкции (руководства) по эксплуатации	—	Да
32	Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)	—	Да
33	Наличие свидетельства об утверждении типа СИ, описания типа СИ (приложение к свидетельству об утверждении типа СИ) и методики поверки СИ (копии), регламентированные в приложении (описание типа СИ) к данному свидетельству	—	Да
34	Наличие свидетельства о первичной поверке СИ (см. примечание 3)	—	Да
35	Наличие копий протоколов поверки СИ	—	Да
36	Межповерочный интервал, не менее	лет	1
37	Наличие сертификата (копии) соответствия требованиям ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 или ТУ (копия) с записью, соответствующей приложению «Г» ГОСТ 30546.1-98, которые подтверждают соответствие изделия требованиям ОЛ по сейсмостойкости	—	Да
38	Дополнительные требования к прибору	—	Комплектно с кронштейном для монтажа

Заместитель начальника службы МАС

_____ Р.В. Гранатов

«30» июня 2021 г.