

Утверждаю
Директор ОАО «НК «Янгпур»


А.В. Поляков

« 02 » 02 2021 г.

Задание на разработку документации по ликвидации объекта:

«Сеть газопотребления Вьюжного месторождения»

№№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для разработки документации	Служебная записка главного энергетика от 23.04.2021. ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2	Вид строительства	Ликвидация технических устройств ОПО.
3	Стадийность проектирования	Документация.
4	Объём работ	В составе технической документации предусмотреть ликвидацию технических устройств ОПО, регистрационный номер А01-13154-0006, согласно технических условий. В документации необходимо отразить демонтаж (ликвидацию) оборудования, емкостей, колонн, насосов, трубопроводов, мероприятия и порядок проведения работ, мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ как специалистами ОАО «НК «Янгпур», так и специалистами привлеченных организаций. 2.Разработать проект на демонтаж (ПОД) оборудования, емкостей, насосов, трубопроводов. 3.Разработать сметы на демонтаж технических устройств ОПО.
5	Местоположение объекта	Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Известинский лицензионный участок, Вьюжное месторождение
6	Адрес места нахождения Заказчика	629830, ЯНАО, Пуровский район, г. Губкинский, Промышленная зона, 8 панель, производственная база 0010
7	Требования к проектной организации	Наличие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемыми организациями. Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
8	Сведения о земельном участке	Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены
9	Заказчик	Открытое акционерное общество «НК «Янгпур»

10	Генеральный подрядчик на проведение работ по ликвидации технических устройств ОПО	Определяется на тендерной основе
11	Проектная организация	Определяется на тендерной основе
12	Основные требования к архитектурным решениям	Не требуется
13	Основные технико-экономические показатели	Перечень объектов приведен в технических условиях
14	Основные требования к техническим решениям	1. Технические решения принять в соответствии с: - Техническими условиями на разработку документации на ликвидацию объекта: «Сеть газопотребления Вьюжного месторождения» Ликвидация. - Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», Приказ Ростехнадзора № 533 от 15 декабря 2020 г. - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» .- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. 2. При разработке документации предусмотреть в составе пояснительной записки мероприятия по охране окружающей среды.
15	Количество экземпляров документации	1. Техническая документация - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе; 2. Два экземпляра проектной документации на электронном носителе (CD-RW).
16	Экспертиза промышленной безопасности	Исполнитель обеспечивает за свой счет проведение, сопровождение, устранение замечаний по результатам ЭПБ

Подготовил ведущий инженер ОКС

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ
ОАО «НК «Янгпур»

Главный энергетик
ОАО «НК «Янгпур»

И.о. начальника ОКС
ОАО «НК «Янгпур»

 В.В. Андреев

 С.Н. Драко

 Д.С. Попов

 В.А. Амельченко.

Утверждаю
Директор ОАО «НК «Янгпур»


А.В. Поляков

« 02 » 02 2021 г.

**Технические условия
на разработку документации по ликвидации объекта:
«Сеть газопотребления Вьюжного месторождения»**

В документацию на ликвидацию объекта: «Сеть газопотребления Вьюжного месторождения», включить следующие технические устройства:

№	Наименование входящего в состав ОПО технического устройства, опасного вещества	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер, завод изготовитель; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	Площадка наружных газопроводов	Обращение опасного вещества	Газопровод наземный (НЗ), стальной (СТ)	Р - 0,5МПа, Ду 89 х 6 L- 62,56 м	2.1
2	Газораспределительное оборудование	Обращение опасного вещества	ГРУ – 1 шт. РДНК 1000 – 2шт.	Р _{вх.} - 0,5 МПа Р _{вых.} - 0,03МПа	2.1
3	Площадка котельной	Обращение опасного вещества	Газопровод внутренний Котёл водогрейный – 2 шт. КГС – 100	Р - 0,005 МПа, Ду 57 х 6 L - 30,2 м Произ. - 40 кВт/ч, Р - 0,02 МПа год изг. 2004 год ввода 2005	2,1

Подготовил ведущий инженер ОКС

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ
ОАО «НК «Янгпур»

Главный энергетик
ОАО «НК «Янгпур»

И.о. начальника ОКС
ОАО «НК «Янгпур»


В.В. Андреев


С.Н. Драко


Д.С. Попов


В.А. Амельченко.