



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»**

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1546-сн от 09.09 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки контрольно-измерительных приборов.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Газоанализатор стационарный взрывозащищенный	Приложение 1	2 шт.
2	Сигнализатор загазованности СГОЭС-М11 (метан), или аналог	Приложение 3	5 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска – 2021г.

3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: сентябрь 2021 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. **Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.**

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*

- *оплата по факту поставки.*

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. **Коммерческое предложение просим представить до 15.09.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.**

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Малицкий Константин Михайлович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 203, моб. 8-904-455-10-06, Kip@yangpur.ru.

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева

Общая информация		
Опросный лист №	5	Позиция по проекту: 11-40, 11-41
		Количество: 2
1.	Назначение прибора	Непрерывное измерение концентрации углеводородов СхНх
2.	Место установки прибора	Площадка сепараторов
3.	Наличие вторичного формирователя сигнала (типа УПЭС-40)	Нет
4.	Класс зоны по взрыво- и пожароопасности	В-1г по ПУЭ, IIA-T2 по ГОСТ Р 51330.11, ГОСТ Р 51330.5 Категория АН по СП 12.13130.2009
5.	Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69	УХЛ1
6.	Измеряемая среда	СхНх в воздухе рабочей зоны (состав см. раздел ТХ)
7.	Давление Рраб, Атм.	1
8.	Температура окружающей среды, °С	От минус 50 до плюс 30
9.	Среда, контактирующая с прибором	Воздух
10.	Наличие ЖК-индикатора	Нет
11.	Диапазон измерений: - по СхНх, % от НКПР	0...100
12.	Основная приведенная погрешность, не более, %	± 5
13.	1-й порог срабатывания по СН4, % от НКПР	10
14.	2-й порог срабатывания по СН4, % от НКПР	50
15.	Выходной сигнал, мА	4-20мА/HART + сухие контакты
16.	Напряжение питания / источник, В	=24 В / системное
17.	Схема электрического подключения	2-х проводная (4-20мА/HART); 6-и проводная (сухие контакты и питание)
18.	Наличие внешней / внутренней клеммы заземления	Да / Да
19.	Исполнение взрывозащищенное	Да

20.	Тип взрывозащиты	Взрывозащищенная оболочка (Exd)
21.	Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-96, не ниже	IP 66
22.	Наличие кабельного ввода / количество	Да/2
23.	Тип кабельного ввода	Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля d=12,0...17,0 мм, предусмотреть возможность герметичного ввода кабеля с металлорукавом Dyl6
24.	Диаметр присоединяемого кабеля, мм	14,3
25.	Устройство грозозащиты / защиты от перенапряжений / вторичного воздействия молний	Да / Да / Да
26.	Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь
27.	Износостойкая бирка с позиционным обозначением датчика	Да
28.	Требования к документации:	
	Наличие паспорта (формуляра)	Да
	Инструкция по эксплуатации	да
	Наличие калибровочного рапорта (свидетельство о первичной поверке)	да
	Наличие методики поверки*	да
	Наличие описание типа средства измерений	да
	Наличие сертификата о взрывозащищенности электрооборудования	да
	Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений (о регистрации в Государственном реестре средств измерений) с указанием ссылки на методику поверки СИ	да
	Действующее на момент поставки разрешение на применение СИ на объектах, поднадзорных ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору	нет
29.	Межповерочный интервал, лет, не менее	5
30.	Тип прибора	ССС-903 (или аналог)
31.	Дополнительные требования:	1. Тип прибора согласовать с Заказчиком. 2. В комплекте поставки предусмотреть взрывозащищенные заглушки дополнительных кабельных вводов (Exd). 3. На всю партию газоанализаторов в поставку включить один поверочный комплект: 1) калибровочная камера; 2) ротаметр; 3) соединительные шланги для использования на открытом воздухе. 4. Время прогрева газоанализатора не более 10 мин. 5. Производитель датчика должен входить в соответствующий раздел КТ-610.

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
2. Паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат о взрывозащищенности электрооборудования, сертификат об утверждении типа средств измерений (о регистрации в Государственном реестре средств измерений) с указанием ссылки на методику поверки СИ должны быть на бумажном носителе (1 экземпляр для единичной поставки, не менее 3 для партии приборов от 10 шт. до 30 шт., не менее 10 шт. для партии приборов более 30, не менее 20 комплектов при партии более 100 шт.).
3. Наличие калибровочного рапорта (свидетельство о первичной поверке) должно быть действующее не менее 2/3 срока межповерочного интервала на момент поставки.
4. Первичная калибровка (поверка) должна быть выполнена организацией, аккредитованной на выполнение данного вида работ в РФ.
5. Способ монтажа датчика, длина зонда уточняются исходя из фактических геометрических размеров емкости.
6. Время наработки на отказ не менее значений таблицы 1 методического документа ГПН М-15.05.01.01-02.
7. Срок службы не менее 10 лет.

Заместитель начальника службы МАС-
инженер метролог

Р.В. Гранатов

29.06.2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Газоанализатор
наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
 - 1.1. Наименование: Газоанализатор.
 - 1.2. Количество (объём): 5 комплектов.
 - 1.3. Технические характеристики:
 - 1.3.1. Внешнее напряжение питания 24±1 В постоянного тока;
 - 1.3.2. Тип детектора: инфракрасный;
 - 1.3.3. Измеряемый параметр: концентрация газа в воздушной среде;
 - 1.3.4. Измеряемая среда: CH₄ (метан);
 - 1.3.5. Диапазон измерений: 0...100 % НКПР (0...4,4 % объёмной доли);
 - 1.3.6. Требуемая основная приведённая погрешность измерения: ±5,0 %;
 - 1.3.7. Температура окружающей среды: -55...+36 °C;
 - 1.3.8. Выходной сигнал: 4-20 мА, дискретный – порог 1, порог 2, неисправность;
 - 1.3.9. Электрическое подключение: кабельный ввод 3/4NPT ЖСКФ.413311.002-10М;
 - 1.3.10. Исполнение по взрывозащите: взрывонепроницаемая оболочка (ExdIICT4Gb);
 - 1.3.11. Климатическое исполнение: УХЛ1;
 - 1.3.12. Степень защиты: IP66;
 - 1.3.13. Дополнительная комплектация:
 - 1.3.13.1. Штатив для газоанализатора УВГ620Р18000006.
 - 1.3.13.2. Маркировочные таблички из нержавеющей стали с указанием позиции: АТ1.1-8.1...АТ1.1-12.1.
 - 1.4. Потребительские (качественные) характеристики:
 - 1.4.1. Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;
 - 1.4.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;
 - 1.4.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте СИ, штрихкодированная наклейка) разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.
 - 1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет.
 - 1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
 - 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
 - 2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): сентябрь 2021 г.;
 - 2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
 - 2.4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
 - 2.5. Иные характеристики (требования): нет.

3. Техническое и экономическое обоснование закупки: реализация технических решений в рамках проекта «Обустройство кустовой площадки № 1 Богдановского месторождения»

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог

(подпись)

Р.В. Гранатов
(инициалы, фамилия)

«27» июня 2021 г.