



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янглур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1544-сч от 09.09 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янглур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки преобразователей давления.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Преобразователь давления Метран-150 G3 0...6 МПа, или аналог	Приложение 1	5 шт.
2	Преобразователь давления Метран-150 G4 0...25 МПа, или аналог	Приложение 2	1 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

2.1. Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;

2.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;

2.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте СИ, штрихкодированная наклейка) разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);

- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

6. Срок (график) поставки Товара: сентябрь 2021 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

16. Коммерческое предложение просим представить до 14.09.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

17. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

20. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Малицкий Константин Михайлович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 203, моб. 8-904-455-10-06, Kip@yangpur.ru.

Зам. начальника СМТО

О.А. Голдаева

- 1.3. Технические характеристики:
- 1.3.1. Напряжение питания 24 ± 1 В постоянного тока.
 - 1.3.2. Измеряемый параметр: избыточное давление.
 - 1.3.3. Измеряемая среда: скважинная жидкость.
 - 1.3.4. Диапазон измерений: от 0 до 6 МПа.
 - 1.3.5. Предел допускаемой основной приведенная погрешность измерения: $\pm 0,15\%$.
 - 1.3.6. Температура окружающей среды: $-55 \dots +36$ °C.
 - 1.3.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
 - 1.3.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
 - 1.3.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
 - 1.3.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
 - 1.3.11. Степень защиты: IP65.
- 1.4. Дополнительная комплектация:
- 1.4.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
 - 1.4.2. термочехол с подогревом;
 - 1.4.2. клапанный блок;
 - 1.4.3. таблички из нержавеющей стали с указанием позиций: РТ1.1-3.1, РТ1.2-3.1, РТ1.3-3.1, РТ2.1-3.1, РТ2.2-3.1.

- 1.5. Технические характеристики:
- 1.5.1. Напряжение питания 24 ± 1 В постоянного тока.
 - 1.5.2. Измеряемый параметр: избыточное давление.
 - 1.5.3. Измеряемая среда: вода.
 - 1.5.4. Диапазон измерений: от 0 до 25 МПа.
 - 1.5.5. Предел допускаемой основной приведенная погрешность измерения: $\pm 0,15\%$.
 - 1.5.6. Температура окружающей среды: $-55 \dots +36$ °C.
 - 1.5.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
 - 1.5.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
 - 1.5.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
 - 1.5.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
 - 1.5.11. Степень защиты: IP65.
- 1.6. Дополнительная комплектация:
- 1.4.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
 - 1.4.2. термочехол с подогревом;
 - 1.4.2. клапанный блок;
 - 1.4.3. таблички из нержавеющей стали с указанием позиций: РТ3-3.3.

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог

(подпись)

Р.В. Гранатов
(инициалы, фамилия)

«27» июня 2021 г.