



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янглур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1773-СН от 28.09. 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янглур» заинтересовано в приобретении пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря в количестве 4 единиц. Технические характеристики пункта сосредоточения противопожарного инвентаря согласно приложения №1.

В случае заинтересованности, просим Вас в срок до 01.10.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: smt@yangpur.ru. направить коммерческие предложения с учетом доставки до г. Губкинский (ЯНАО).

Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109;

- по техническим вопросам – Драко Сергей Николаевич, тел. (34936) 5-23-64, доб. 129, 8-982-266-82-64, электронная почта: s.drako@yangpur.ru.

Приложение №1:
Технические характеристики.

Ведущий специалист СМТО

В.Ю. Исаков.

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич
8 (34936) 5-23-64 доб.109.

Технические характеристики пункта сосредоточения противопожарного инвентаря

1	Основание для выполнения работы	1.1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»; 1.2. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 1.3. Проекты освоения лесов на арендованных лесные участках ОАО «НК «Янгпур»;
2	Место поставки товара	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный округ, город Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база №0010.
3.	Заказчик	ОАО «НК «Янгпур»
4.	Наименование товара	Блок-бокс предназначен для хранения в нем противопожарного инвентаря, оборудования и мотопомпы – изделие максимальной заводской готовности.
5.	Конструкция блок-бокса обеспечивает:	- Размещение внутри блок-бокса противопожарного инвентаря. Закрепленного на стеллажах; - Возможность механизированной крановой установки и снятия блок-бокса с транспортного средства и крепления на нем за угловые фитинги; - Возможность хранения инвентаря в холодных климатических районах (районы Крайнего Севера) и за счет выбора рациональной толщины теплоизоляции слоя в панелях стен, пола и крыши блок-бокса, наличие устройств для обогрева помещения (поддержания оптимальной температуры для хранения противопожарного инвентаря), возможности подключения блок-бокса к электрическим сетям. - Пожаробезопасность конструкции обеспечивается, за счет применения негорючих строительных материалов. - Ограничение доступа посторонних лиц к противопожарному инвентарю, размещенного внутри блок-бокса. - Установку и монтаж в местах дислокации на специально подготовленные площадки.
6	Количество	4 единицы.
7	Область применения изделия:	Блок-Бокс переназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -60 °С до +40 °С (климатическое использование УХЛ1 по ГОСТ 15150)
7	Описание изделия:	Блок-бокс состоит из следующих конструктивных элементов: Контейнера корпусного с несущей наружной обшивкой;

		▪ Панель стен, крышки и двери с листами теплоизоляции, размещенными между внутренней и наружной обшивками; ▪ Пол с теплоизоляционным слоем; ▪ Встроенных дополнительных закладных конструкций внутри контейнера корпусного, обеспечивающих возможность установки и крепления инвентаря; ▪ Навесов; ▪ Площадок входных (трап площадок); ▪ Блок-бокс устанавливается с использованием полозьев на специально подготовленной площадке. ▪ Цвет корпуса блока-бокса белый с эмблемой компании ОАО «НК «Янгпур» зеленого цвета.
8.	Комплект поставки:	Блок-бокс – 1 шт., в состав которого входит следующее противопожарное оборудование: ▪ Резиновые емкости для воды объемом 1500 литров – 2 шт.; ▪ Мотопомпа пожарная переносная производительностью 600-800 л/мин – 1 шт., со следующими характеристиками: - для чистой и слабозагрязненной воды с размером взвесей не более 6-8 мм.; - условный диаметр прохода 2-х дюймовая (50 мм.); - тип используемого топлива – бензин. ▪ Напорные пожарные рукава (Д26, 51, 66 мм.) – 500 м., со следующими характеристиками: - диаметр 51 мм., с соединительными головками ГР-50; - длина рукавов 20 м. (500 метров=25 штук.); - пожарные ручные стволы РС-50. - торфяные лесопожарные стволы – 2 шт. Зажигательные аппараты – 5 шт., со следующими характеристиками: - аппараты зажигательные, предназначенные для поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом встречного огня или проведении отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок, проведении регулируемых выжиганий. ▪ Смачиватели – 50 кг. ▪ Ручные инструменты: - Лопаты – 50 штук; - Топоры – 10 штук; - Мотыги – 20 штук; - Грабли – 10 штук; - Пилы поперечные – 5 штук. ▪ Бензопилы – 5 шт. в т.ч.: - бензопила тип «бытовая», мощность инструментальная – 1,6 кВт. – 3 шт.; - бензопила тип «полупрофессиональная», мощность инструмента – 2 кВт. – 2 шт. ▪ Электромегафон – 1 шт.; ▪ Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью

		до 20 л. – 3 шт.; ■ Кружки для воды – 30 шт.; ■ Противодымные респираторы – 30 шт. ■ Защитные очки – 30 шт.; ■ Аптечка первой помощи – 2 шт.; ■ Индивидуальные перевязочные пакеты – 30 шт. ■ Пожарный инструмент: - воздуходувки – 2 шт.; Ранцевые лесные огнетушители (объемом 10-15 л.) – 5 шт.
9.	Габаритные размеры корпуса блок-бокса:	Длина/ширина/высота, мм.: 6220*3340*3110 мм.
10.	Технические характеристики блок-бокса	■ Ограждающие конструкции – трехслойные стальные панели с утеплителем из минеральных плит; ■ Отопление – есть; ■ Освещение – искусственное; ■ Вентиляция – естественная, через дефлекторы; ■ Степень огнестойкости бокса, согласно Федерального закона от 22.07.2020 №123-ФЗ – IV; ■ Категория помещения, согласно Федерального закона от 22.07.2020 №123-ФЗ – Д; ■ Расчетная снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85, кПа – 0,23; ■ Северное исполнение – предназначено для эксплуатации преимущественно в строительно-климатических подрайонах (по СНиП 2.01.01) IА, IБ, IГ, IД; ■ Климатическое исполнение и категория размещения блок-бокса УХЛ1 по ГОСТ 15150; ■ Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С – минус 53; ■ Сейсмостойкость блок-бокса – не менее 9 баллов; Блок-бкс является мобильным зданием контейнерного типа и соответствует требованиям ТУ4238-004-737789194-2005. Транспортирование блок-бокса может осуществляться автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.
11.	Особенности изделия:	Конструкция изделия обеспечивает вандалозащищенность блок-бокса и исключает несанкционированное проникновение. Вандалозащищенность обеспечивается за счет изготовления внешних панелей из листа стального толщиной не менее 2,5 мм.
12.	Надежность изделия:	Расчет срок службы блок-бокса – 30 лет, в том числе до капитального ремонта – 10 лет.

Подготовил:

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ



С.Н. Драко