

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ООО «Пурнефть»


Е.П. Белозор

«21» 10 2021 г.

Технические условия № 08 от 21.10.2021 г.

на электроснабжение объекта: «Котельная ДНС-2 Присклонового месторождения»

1. Местонахождение энергопринимающих устройств: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский лицензионный участок ООО «Пурнефть».
2. Источник питания ГТЭС ПАЭС-2500.
3. Максимальная к использованию мощность – 130 кВт.
4. Категория электроснабжения – II (вторая).
5. Точки подключения: КТП с НКУ 2х630 кВА ДНС-2 Присклонового месторождения:
 - 5.1 Ввод №1 – Фидер №7, АВ-0,4 кВ, 250А;
 - 5.2 Ввод №2 – Фидер №17, АВ-0,4 кВ, 250А.
6. Напряжение питающей сети – 0,4 кВ.
7. Напряжение питающее электрооборудование Котельной ДНС-2 Присклонового месторождения – 400/230 В.
8. Выполнить грозозащиту, заземление смонтированных электроустановок, согласно ПУЭ, СО 153-34.21.122-2003.
9. Срок действия данных технических условий – 2 года.

Разработал:

Инженер-энергетик

Согласовано:

Главный энергетик




В.А. Крахмаль

Д.С. Попов