



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 21-СН от 13.01 2022 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки оборудования КИПиА для своего дочернего предприятия ООО «Пурнефть».

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1:

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Количество
1	Радарный уровнемер Rosemount 5300, длина зонда 2400 мм, Δ 3мм, 4-20 мА+ HART (уровень), в комплекте с термочехлом, или аналог	Приложение 1	2 шт.
2	Радарный уровнемер Rosemount 5300, длина зонда 3650 мм, Δ 3мм, 4-20 мА+ HART (уровень, раздел фаз), в комплекте с термочехлом, или аналог	Приложение 2	2 шт.
3	Радарный уровнемер Rosemount 5300, длина зонда 12500 мм, Δ 3мм, 4-20 мА+ HART (уровень, раздел фаз), в комплекте с термочехлом, или аналог	Приложение 3	2 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

2.1. Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;

2.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;

2.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте СИ, штрихкодированная наклейка) разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации;

2.4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

В коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: март 2022 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*
- *оплата по факту поставки.*

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. С победителем конкурса договор поставки заключается с дочерним предприятием ОАО «НК «Янгпур» - ООО «Пурнефть».

16. Коммерческое предложение просим представить до 20.01.2022 (включительно по МСК) по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

17. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

20. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- по техническим вопросам – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 400, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru.

Зам начальника СМТО



О.А. Голдаева

Технические характеристики:

1. Внешнее напряжение питания: 24±1 В постоянного тока;
2. Измеряемый параметр: уровень;
3. Измеряемая среда: нефть;
4. Максимальное давление измеряемой среды: 0,05 МПа;
5. Максимальная температура измеряемой среды: 40 °С;
6. Плотность среды, кг/м³: 850;
7. Длина зонда: 2400 мм;
8. Тип зонда: коаксиальный;
9. Предел основной приведённой погрешности измерения: ±3 мм;
10. Температура окружающей среды: -50...+36 °С;
11. Тип установки: на резервуар (монтаж только сверху);
12. Соединение с процессом: фланцевое присоединение, размер фланца DN150 PN16;
13. Выходной сигнал: 4-20 мА+HART;
14. Электрическое подключение: кабельный ввод K19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
15. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia);
16. Степень защиты: IP66;
17. Дополнительная комплектация:
 - 17.1. Термочехол с электрообогревом. На термочехле предусмотрена клеммная коробка для подключения силового кабеля;
 - 17.2. Кабельный ввод K19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
 - 17.3. Ответный фланец, материал: сталь 09Г2С;
 - 17.4. Таблички из нержавеющей стали с нанесением позиции LT КСУ1, LT КСУ2.

Технические характеристики:

1. Внешнее напряжение питания: 24±1 В постоянного тока;
2. Измеряемый параметр: уровень, раздел фаз;
3. Измеряемая среда 1: нефть;
4. Измеряемая среда 2: вода;
5. Максимальное давление измеряемой среды: 4 МПа;
6. Максимальная температура измеряемой среды: 50 °С;
7. Длина зонда: 3650 мм;
8. Тип зонда: коаксиальный;
9. Предел основной приведённой погрешности измерения: ±3 мм;
10. Температура окружающей среды: -50...+36 °С;
11. Тип установки: на резервуар (монтаж только сверху);
12. Соединение с процессом: фланцевое присоединение, размер фланца DN150 PN16;
13. Выходной сигнал: 4-20 мА+HART;
14. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
15. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia);
16. Степень защиты: IP66;
17. Дополнительная комплектация:
 - 17.1. Термочехол с электрообогревом. На термочехле предусмотрена клеммная коробка для подключения силового кабеля;
 - 17.2. Кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
 - 17.3. Ответный фланец, материал: сталь 09Г2С;
 - 17.4. Таблички из нержавеющей стали с нанесением позиции LT НГС1, LT НГС2.

Технические характеристики:

1. Внешнее напряжение питания: 24±1 В постоянного тока;
2. Измеряемый параметр: уровень, раздел фаз;
3. Измеряемая среда 1: нефть;
4. Измеряемая среда 2: вода;
5. Максимальное давление измеряемой среды: 0,05 МПа;
6. Максимальная температура измеряемой среды: 40 °С;
7. Длина зонда: 12500 мм;
8. Тип зонда: тросовый;
9. Предел основной приведённой погрешности измерения: ±3 мм;
10. Температура окружающей среды: -50...+36 °С;
11. Тип установки: на резервуар (монтаж только сверху);
12. Соединение с процессом: фланцевое присоединение, размер фланца DN150 PN16;
13. Выходной сигнал: 4-20 мА+HART;
14. Электрическое подключение: кабельный ввод K19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
15. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia);
16. Степень защиты: IP66;
17. Дополнительная комплектация:
 - 17.1. Термочехол с электрообогревом. На термочехле предусмотрена клеммная коробка для подключения силового кабеля;
 - 17.2. Кабельный ввод K19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
 - 17.3. Ответный фланец, материал: сталь 09Г2С;
 - 17.4. Таблички из нержавеющей стали с нанесением позиции LT PBC1, LT PBC2.

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог

(подпись)

Р.В. Гранатов
(инициалы, фамилия)

«10» января 2022 г.