ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 697-СН от 04 мая 2022 г.

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки оборудования для создания системы контроля управления доступом (СКУД).

В технико-коммерческом предложении необходимо указать:
- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- контактное лицо.

1. Наименование и количество: согласно приложению № 1.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: согласно приложению № 1.

3.Обязательные требования: согласно приложению № 1.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара: согласно ТУ, ГОСТ предприятия изготовителя.

5. Место поставки Товара: 629831, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, панель 2, владение № 0020.

6. Срок (график) поставки Товара: в течение 30 дней с момента подписания договора. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия платы: оплата по факту поставки. **Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.**

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения.

13. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

14. Коммерческое предложение просим представить 12.05.2022 года по электронной почте: smto@yangpur.ru.

15. Особые права ОАО «Нефтяная компания «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

16. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

17. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

18. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками: Исаков Вячеслав Юрьевич, 8 (34936) 5-23-64 доб. 109, smto@yangpur.ru.

И.о. начальника СМТО В.Ю.Исаков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поставке оборудования для создания системы контроля управления доступом со стационарным алкотестером и видеодомофонами на объекте – ОАО «НК «Янгпур»

1. Назначение и цели выполнения работ

1.1 Назначение системы

Система контроля и управления доступом (далее - СКУД), оборудованная стационарным алкотестером, предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемый объект через КПП, организации пропускного режима для сотрудников и посетителей *(в режиме самостоятельно прохода)*, обеспечения требований режима на объекте, обеспечение безопасности дежурного персонала, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Видеодомофоны с интеграцией замковых контроллеров, предназначены для ограничения доступа посторонних лиц в здание АБК, выдачи разрешения на доступ определенному кругу сотрудников и запрета прохода для остальных.

1.2 Цели создания системы

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- исключение несанкционированного проникновения посторонних лиц на объект;
- формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходном участке при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);
- ручное открывание турникета для прохода в аварийных ситуациях, в случае неисправности;
- передачу информации о состоянии системы на автоматизированном рабочим месте (АРМ);
- фиксацию событий прохода через турникет;
- организацию самостоятельно прохода посетителей с использованием специализированного терминала;
- ведение автоматизированного учета, хранение информации о владельцах пропусков (включая фотоизображение) в базах данных;
- открытие или блокировку турникета, с рабочего места оператора системы;
- автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с сервером СКУД в течение заданного времени, с сохранением протокола событий в автономной памяти;
- возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива событий;
- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей.

Алкотестер стационарный должен способствовать выявлению лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Видеодомофоны должны ограничивать доступ посторонних лиц в здание АБК, разрешать доступ определенному кругу сотрудников и запрещать доступ в АБК остальных лиц.

2. Общая характеристика системы

2.1 Общая характеристика СКУД

Создаваемая на объекте Заказчика СКУД должна включать в себя программную и техническую части.

Программная часть включает в себя следующие компоненты:

- Комплект серверного и пользовательского программного обеспечения;

- Программный модуль для автоматизированной работы бюро пропусков;
- Дополнительные утилиты для настройки и конфигурирования оборудования;

Техническая часть должна включать в себя:

- АРМ;
- Турникет;
- Контроллеры СКУД;
- Коммутаторы;
- Периферийное оборудование: считыватели, замки, кнопки «Выход» и др.

СКУД представляет собой распределённую структуру контроллеров, устанавливаемых на объекте для выполнения требований настоящего Технического задания.

Обработка информации осуществляется на центральном сервере с установленным серверным ПО. Взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами должно осуществляться по каналу связи Ethernet.

3 Требования к системе

3.1. Общие требования к системе СКУД

Общие требования и характеристики СКУД прописаны в «Спецификации СКУД».

3.2. Перспективы развития, модернизации системы

ПО СКУД должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения системы (количества контроллеров, пользователей в системе, количества удалённых рабочих мест) без необходимости приобретения дополнительных лицензий на технические средства (контроллеры), программные (удаленные рабочие места) и др.

3.3. Показатели назначения

ПО СКУД должно поддерживать одновременную работу большого количества контроллеров СКУД.

3.4. Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке операционной системы (далее- ОС) сервера СКУД. Восстановление полной работоспособности серверной части ПО СКУД должно происходить автоматически после удачного перезапуска ОС;
- при ошибках в работе ПО СКУД. При установлении факта некорректной работы отдельных модулей либо всего ПО в целом должна быть предусмотрена возможность автоматического перезапуска отдельных процессов, либо всего ПО в целом;
- при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних производителей (ОС, драйверы устройств и др.), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

Контроллеры СКУД устанавливаются внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

3.5. Требования к безопасности

Система электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с работой контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций, в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны превышать действующих норм СП 2.4.3648-20

4 Порядок контроля и приемки системы в эксплуатацию

4.1. Общие требования

Срок поставки оборудования и материалов: 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 12 месяцев.

В случае выявления в период гарантийного срока дефектов, поломки СКУД, Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком, либо возмещает Заказчику стоимость понесенных расходов по их устранению сторонники организациями.

СКУД должна быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям документации (контракта, технического задания и иным приложениям к контракту), требованиям Технических характеристик СКУД приложенному к настоящей документации. Дата выпуска товара должна быть не ранее 2021 года.

Должны быть предоставлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

СКУД должна быть безопасный, т.е. при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должна причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью сотрудников и посетителей объекта и соответствовать требованиям национальных стандартов.

4.2. Приемка оборудования

Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком после доставки и разгрузки товара по адресу: РФ, ЯНАО, г. Губкинский, тер. Панель 2, влд. 0020, стр. 1, в сроки, предусмотренные контрактом.

Мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара может быть предоставлен Заказчиком Подрядчику в случае выявления недостатков при доставке товара.

Моментом исполнения обязательств Подрядчика по поставке товара является факт подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

Спецификация оборудования

№ п/п	Наименование	Модель	Описание	кол-во
1.	Программное обеспечение	PERCo-WS «Стандартный пакет ПО»	PERCo-WS «Стандартный пакет ПО» предназначен для организации полноценной СКУД с поддержкой всех основных функций обеспечения безопасности, в том числе: контроль доступа по времени, контроль зональности (antipass), доступ с комиссионированием.	1
2.	Программное обеспечение	PERCo-WM02 Модуль «Верификация»	PERCo-WM02 Модуль «Верификация» предназначен для усиления контроля доступа на территорию предприятия и предотвращения случаев прохода по чужому пропуску	1
3.	Контроллер доступа	Универсальный контроллер CT/L04.2	Контроллер PERCo-CT/L04.2, в зависимости от выбранной пользователем конфигурации, может управлять: - четырьмя замками (контроль прохода в одном направлении); - двумя замками (контроль прохода в двух направлениях); - одним турникетом или калиткой; - одним шлагбаумом или автоматическим приводом ворот. Предназначен для работы в составе систем PERCo-Web	2

4.	Считыватель	Бесконтактный считыватель Indala FP-603AS	Бесконтактный считыватель карт Indala	4
5.	Конвертер	Конвертер PERCo-AC02.1	Конвертер PERCo-AC02.1 предназначен для подключения к контроллерам PERCo-CT/L04 и PERCo-CT/L14 до двух считывателей с выходами в формате Wiegand-26, 34, 37, 40, 42.	4
6.	Кнопка выхода	накладная ЛКД-НУ-00-01	Кнопка выхода ЛКД-НУ-00-01 предназначена для работы в системах контроля доступа и используется для открытия замков различных дверных систем.	2
7.	Электромагнитный замок	ЛКД ЗЭ-200-67	Замок электромагнитный влагозащищенный серии ЛКД ЗЭ-200-67 предназначен для запирания двери в системах ограничения доступа	2
8.	Источник вторичного электропитания	БИРП-60 (17-18 Ач)	Источник вторичного электропитания резервированный; U-вх.160...253 В, U-вых.13.7 В, I-ном.6.0 А, I-макс.6.2 А, под аккумулятор 12 В/18 Ач; световая индикация режимов работы, электронная защита от короткого замыкания, защита АКБ от переполюсовки и глубокого разряда; IP30, t-раб. +5...+40°С, 195x300x110 мм. Металлический корпус	1
9.	Источник вторичного электропитания	БИРП-12/2,5 (7 Ач)	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 150...265 В, выходное напряжение постоянного тока 13,58...13,82 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, максимальный ток нагрузки кратковременно 5,0 А, под аккумулятор 12 В/7 Ач.	1
10.	Аккумулятор	Delta DTM 1207	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	1
11.	Аккумулятор	Delta DTM 1217	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	1
12.	Сервер СКУД	Acer Nitro N50-620	Настольный с процессором Intel Core 11-го поколения, ОС ЛиNyx и видеокарта nVidia GeForce	1
13.	АРМ КПП СКУД	Acer Nitro N50-620	Настольный с процессором Intel Core 11-го поколения, ОС ЛиNyx и видеокарта nVidia GeForce	1
14.	Монитор	23.8" HP V24i черный	23.8" Монитор HP V24i черный	1
15.	Бесконтактная карта доступа	Карта proximity HID	INDALA FlexCard HID FPCRD-SSSMW-0000	400
16.	Алкотестер для проходной.	Алкобарьер®	Алкобарьер – стационарный бесконтактный алкометр для СКУД (систем контроля доступом) и проходных. Разработан и производится российской компанией «АЛКОТЕКТОР».	1
17.	Прочный скоростной ТРИПОД	ОМА-26.5 (66.АС)	Прочный скоростной ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем. Реверсивный моторный привод. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель пульта (3 метра) в комплекте. Упаковка: стойка в коробе из гофрокартона и ТРИ преграждающие планки Анти Паника в коробе.	1
18.	Стойка 1000 мм из 48 мм нержавеющей трубы	ОМА-02.366 (А0)	(AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - А=400 мм	3

19.	Поручень	OMA-01.306 (B1)	Из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений.	4
20.	Муфта	OMA-01.3M6 (00)	Для крепления поручня диаметром 38мм к стойке. Один винт ВШГ 8х25 или ВШГ 8х30 в комплекте.	2
21.	Кронштейн для считывателя	OMA-02.KR3 (A1)	Кронштейн для считывателя (размер заказной).	2
22.	Винт М10х60 нерж.	ISO 7380 A2 - M10x60	Нержавеющая сталь AISI 304. для крепления ТРИПОДа скоростного нерж. с помощью анкеров PFG ES10.	16
23.	Анкер SORMAT	PFG ES10	для крепления ТРИПОДов с помощью винтов М10х60	16
24.	Блок вызова домофона	VDP-D4214W	2Мп IP вызывная панель на четырех абонентов с ИК-подсветкой до 3м и Wi-Fi 2Мп; Wi-Fi 2.4ГГц, Web интерфейс; PoE/ 12В DC, Mifare считыватель (до 2000 пользователей, 10000 карт);WDR; BLC; DNR; 10M/100M Ethernet, 2 реле для замка;IP65, IK08, металл/пластик, накладной монтаж	2
25.	Монитор	VDP-H2211	7“ IP видеодомофон Сенсорный 7" TFT LCD экран 1024*600; встроенные микрофон и динамик; тревожный вход 8; 10M/100M Ethernet; DC12В/PoE; 6Вт; 0 °C...+55°C; 200 × 140 × 15.1 мм	4
26.	Коммутатор	SNR-S2985G-8T-POE	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE	1
27.	Кабель	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок (N PE) 0.66кВ	40
28.	Кабель	F/UTP 4*2*0,5 Cu SkyNet	Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, PE до -40С, черный, 305м	160
29.	Кабель	ШВВП 2х0,75	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4 х 5,6 мм, сечение жил 0,75 кв. мм	60
30.	Кабель-канал	16х16	Кабель-канал с двойным замком белый (RAL 9003), само затухающий ПВХ, IP40, tраб.-40...+45°C, 16х16х2000мм	120
31.	Кабель переход	ЛКД-КПГ-101	Гибкий переход предназначен для прокладывания кабелей слаботочных систем на дверь (для защиты кабеля от трения при движении двери). Характеристики: Внутренний диаметр: 8 мм.; Длина перехода: 400 мм.; Накладная установка.	2

И.о. начальника СМТО В.Ю.Исаков