АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014, ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк г. Тюмень, Западно-Сибирское отделение № 8647, к/с № 30101810800000000651

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 247-ОН от 10.02. 2023 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки преобразователей температуры и давления.

1.Наименование, количество: согласно таблицы 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Преобразователь избыточного давления (0…4 МПа)	Приложение 1	4 шт.
2	Преобразователь избыточного давления (0…2,5 МПа)	Приложение 2	6 шт.
3	Преобразователь избыточного давления (0…6 МПа)	Приложение 3	6 шт.
4	Преобразователь дифференциального давления (0…250 КПа)	Приложение 4	4 шт.
5	Преобразователь дифференциального давления (0…63 КПа)	Приложение 5	4 шт.
6	Преобразователь температуры (0…+100 °С), L=500 мм	Приложение 6	4 шт.
7	Преобразователь температуры ТСПТ302-060-100П, длина проводов 3000 мм, или аналог		12 шт.

2.Потребительские (качественные) характеристики Товара:

2.1.Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;

2.2.Межповерочный интервал, не менее: 4 лет;

2.3.Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;

2.4.Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, (отметка в паспорте СИ, штрихкодовая наклейка), сведения о поверке внесены в ФИФ ОЕИ, разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: апрель 2023 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: **оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.**

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки.

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. Коммерческое предложение просим представить до 16.02.2023 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

16. Особые права АО «НК «Янгпур»:

• Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

• Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

• Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

• Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- по техническим вопросам – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 400, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru.

Зам. начальника СМТО О.А. Голдаева

Приложение 1 к техническому заданию
на преобразователи давления

1.3. Технические характеристики:
   1.3.1. Напряжение питания 24±1 В постоянного тока.
   1.3.2. Измеряемый параметр: избыточное давление.
   1.3.3. Измеряемая среда: нефть.
   1.3.4. Диапазон измерений: от 0 до 4 МПа.
   1.3.5. Предел допускаемой основной приведённая погрешность измерения: ±0,15%.
   1.3.6. Температура окружающей среды: -55…+36 °С.
   1.3.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
   1.3.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
   1.3.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
   1.3.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
   1.3.11. Степень защиты: IP65.
1.4. Дополнительная комплектация:
   1.4.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
   1.4.2. клапанный блок двухвентильный;

Приложение 2 к техническому заданию
на преобразователи давления

1.5. Технические характеристики:
   1.5.1. Напряжение питания 24±1 В постоянного тока.
   1.5.2. Измеряемый параметр: избыточное давление.
   1.5.3. Измеряемая среда: нефть.
   1.5.4. Диапазон измерений: от 0 до 2,5 МПа.
   1.5.5. Предел допускаемой основной приведённая погрешность измерения: ±0,15%.
   1.5.6. Температура окружающей среды: -55…+36 °С.
   1.5.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
   1.5.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
   1.5.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
   1.5.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
   1.5.11. Степень защиты: IP65.
1.6. Дополнительная комплектация:
   1.6.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
   1.6.3. клапанный блок двухвентильный;

1.7. Технические характеристики:
- 1.7.1. Напряжение питания 24±1 В постоянного тока.
- 1.7.2. Измеряемый параметр: избыточное давление.
- 1.7.3. Измеряемая среда: нефть.
- 1.7.4. Диапазон измерений: от 0 до 6 МПа.
- 1.7.5. Предел допускаемой основной приведённая погрешность измерения: ±0,15%.
- 1.7.6. Температура окружающей среды: -55…+36 °С.
- 1.7.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
- 1.7.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
- 1.7.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
- 1.7.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
- 1.7.11. Степень защиты: IP65.

1.8. Дополнительная комплектация:
- 1.8.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
- 1.8.3. клапанный блок двухвентильный;

1.9. Технические характеристики:
- 1.9.1. Напряжение питания 24±1 В постоянного тока.
- 1.9.2. Измеряемый параметр: дифференциальное давление.
- 1.9.3. Измеряемая среда: нефть.
- 1.9.4. Диапазон измерений: от 0 до 250 КПа.
- 1.9.5. Предел допускаемой основной приведённая погрешность измерения: ±0,15%.
- 1.9.6. Температура окружающей среды: -55…+36 °С.
- 1.9.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
- 1.9.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
- 1.9.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
- 1.9.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
- 1.9.11. Степень защиты: IP65.

1.10. Дополнительная комплектация:
- 1.10.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
- 1.10.3. клапанный блок двухвентильный;

1.11. Технические характеристики:
- 1.11.1. Напряжение питания 24±1 В постоянного тока.
- 1.11.2. Измеряемый параметр: дифференциальное давление.
- 1.11.3. Измеряемая среда: нефть.
- 1.11.4. Диапазон измерений: от 0 до 63 КПа.
- 1.11.5. Предел допускаемой основной приведённая погрешность измерения: ±0,15%.
- 1.11.6. Температура окружающей среды: -55…+36 °С.
- 1.11.7. Выходной сигнал: 4-20 мА.
- 1.11.8. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20.
- 1.11.9. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia).
- 1.11.10. Климатическое исполнение: УХЛ1.
- 1.11.11. Степень защиты: IP65.

1.12. Дополнительная комплектация:
- 1.12.1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
- 1.12.3. клапанный блок двухвентильный;

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог _____ Р.В. Гранатов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«26» января 2023 г.

Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Преобразователь температуры
наименование товаров (работ, услуг)

1.1. Наименование Преобразователь температуры.
1.2. Количество (объём): 4 шт.,
1.3. Технические характеристики:
1.3.1. Тип: преобразователь температуры с унифицированным токовым сигналом;
1.3.2. Напряжение питания 24±1 В постоянного тока;
1.3.3. Измеряемый параметр: температура;
1.3.4. Измеряемая среда: пластовая жидкость;
1.3.5. Давление измеряемой среды максимальное: 6 МПа;
1.3.6. Диапазон измерений: от 0 до +100 °С;
1.3.7. Предел допускаемой основной приведённой погрешности измерений: ±0,25%;
1.3.8. Температура окружающей среды: -55…+36 °С;
1.3.9. Глубина погружения (длина монтажной части): 500 мм;
1.3.10. Тип чувствительного элемента: термометр сопротивления;
1.3.11. Количество чувствительных элементов: 1;
1.3.12. Номинальная статическая характеристика (НСХ) первичного преобразователя (ПП): Pt100;
1.3.13. Схема соединений ПП: 4х-проводная;
1.3.14. Диаметр рабочей части ПП (без гильзы): 8 мм;
1.3.15. Класс допуска ПП: А;
1.3.16. Исполнение измерительного преобразователя (ИП): встроенный в соединительную головку ПП;
1.3.17. Выходной сигнал: 4-20 мА;
1.3.18. Электрическое подключение: кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20;
1.3.19. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exia);
1.3.20. Климатическое исполнение: УХЛ1;
1.3.21. Степень защиты: IP65;
1.3.22. Дополнительная комплектация: защитная гильза, таблички из нержавеющей стали с указанием позиций: ТЕ-01 – 2 шт., ТЕ-02 - 2 шт.

Зам. начальника службы МАС-
инженер метролог _____ (подпись) Р.В. Гранатов (инициалы, фамилия)

«26» января 2023г.