Приложение №1
к техническому заданию

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
Производственная база				
1	**Административный бытовой корпус** (г.Губкинский, пром.зона, панель 8, производственная база №0010)	ППК "С2000-4"	2	4 км
		Оповещатель "Гром-12М"	1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	30	
		провод КСВВнг	350м	
2	**Административно-бытовое здание** (г.Губкинский, пром.зона, панель 8, производственная база №0010)	ППК "С2000-4"	1	4 км
		Оповещатель "Гром-12М"	1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	22	
		провод КСВВнг	300м	
3	**Здание станции технического обслуживания (холодный склад)** (г.Губкинский, пром.зона, панель 8, производственная база №0010) **(6 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-8"	1	4 км
		Оповещатель "Октава 12В"	1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	14	
		провод КСВВнг	600м	
		ИП пламени "Пульсар 1-01Н"	8	
		ИП тепловой 101-1А-А3	8	
		Стационарный передатчик RR-701TS	1	
4	**КПП** (г.Губкинский, пром.зона, панель 8, производственная база №0010) **(7 помещений)**	ППК "С2000-4", "С2000М", "RR-701R"	3	4 км
		Оповещатель "Гром-12М"	1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	13	
		провод КСВВнг	150м	
5	**Теплый бокс №2, №3** (г.Губкинский, пром.зона, панель 8, производственная база №0010) **(2 помещения)**	ППК "Вэрс ПК-8"	1	4 км
		Оповещатель "Гром-12М", "Свирель 2"	2/1	
		Световое табло "Молния-12"	6	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	5	
		провод КСВВнг	800м	
		ИП пламени "Пульсар 1-01Н"	12	
		Передатчик RR-701TS	1	
6	**Теплый бокс №2 - архив** (г.Губкинский, пром.зона, панель 8, производственная база №0010)	ППК "С2000-АСПТ"	1	4 км
		Оповещатель "Свирель 2"	2	
		Световое табло "Молния-12"	3	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	1	
		ИП пламени "Спектрон 201"	4	
		провод КСВВнг	300м	
		МПП "Буран 2.5-2С"	3	
		Передатчик RR-701TS	1	
Вьюжное месторождение				
7	**Склад** (УПГиГК Вьюжного месторождения) **(5 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-2"	1	56 км
		Оповещатель "Октава 12В"	1/1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	7	
		провод КСВВнг	200м	
		ИП тепловой 101-1А-А3	3	
		Передатчик RR-701TS	1	
8	**Общежитие** (УПГиГК Вьюжного месторождения) **(14 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-8"	1	56 км
		Оповещатель "Гром-12М"	1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	37	
		провод КСВВнг	400м	
		ИП автономный ДИП-50М	14	
		Передатчик RR-701TS	1	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
9	**Здание КПП** (УПГиГК Вьюжного месторождения)	ППК "Сигнал-10"	2	56 км
		ИП 212-141М	19	
		ИПР 513-10	3	
		Извещатель охранный поверхностный Стекло-3	5	
		Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 120-20 Б2П	8	
		Оповещатель свето-звуковой Гром-12К исп. 03	2	
		Оповещатель световой Выход Млния-12	2	
		Оповещатель звуковой Иволга ПКИ-1	2	
		провод КСВВнг	118 м	
10	**Операторная №1; №2, электрощитовая, котельная, технологический блок, слесарная, насосный блок, метанольный блок, ДЭС** (УПГиГК Вьюжного месторождения)	ППК "С2000-4", "С2000-АСПТ", "С2000"	4	56 км
		Оповещатель "Октава 12"	2	
		Световое табло "Молния-12"	5	
		Световое табло "Экран-С"	5	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	6	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП ручной ИПР 535 Гарант"	5	
		ИП тепловой 101-1А-А3	5	
		ИП тепловой 103-1В-А3	15	
		ИП пламени "Пульсар 2-012Н"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	12	
		МПП "Буран 2.5-2С"	14	
		провод КСВВнг	540м	
		Стационарный приемник RR-701R	1	
Осеннее месторождение				
11	**Операторная, насосный блок** (УПВС Осеннего месторождения) **(5 помещений)**	ППК "С2000-4", "С2000-АСПТ", "С2000"	3	59 км
		Оповещатель "Гром-12М"	1	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		Световое табло "Экран-С"	6	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	2	
		ИП ручной ИПР 535 Гарант"	1	
		ИП тепловой 103-1В-А3	9	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	8	
		МПП "Опан 50"	2	
		провод КСВВнг	600м	
12	**Здание БКНС** (УПСВ (Осеннее месторождение) **(2 помещения)**	РИП-12RS	2	59 км
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	3	
		ИП тепловой 103-1В-А3	3	
		ИП ручной ИПР 535 Гарант"	2	
		Оповещатель "Гром-12М"	2	
		провод КСВВнг	80 м	
13	**Операторная Куст2** (Осеннее месторождение)	Гранд Магистр 2А	1	67 км
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	1	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	1	
Известинское месторождение				
14	**Здание КПП** (Вьездное, УППН, ГСМ)	ППК "Сигнал-10"	6	22,4 км
		ИП 212-141М	57	
		ИПР 513-10	9	
		Извещатель охранный поверхностный Стекло-3	15	
		Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 120-20 Б2П	24	
		Оповещатель свето-звуковой Гром-12К исп. 03	6	
		Оповещатель световой Выход Млния-12	6	
		Оповещатель звуковой Иволга ПКИ-1	6	
		провод КСВВнг	354 м	
15	**Жилой вагон на шасси** (4 вагона)	ИП 212-141М	32	22,4 км
		Блок управления сигнализацией КВАРЦ	4	
		ИПР 513-10	4	
		Оповещатель свето-звуковой Гром-12К	8	
		провод КСВВнг	48	
	ПСП 569а - операторная,	ППК "Сигнал-20П", "С2000"	1	
		Пульт контроля и управления "С2000"	2	
		Световое табло "Молния-12"	5	
		Световое табло "Экран-С"	5	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
16	**архив(общежитие), КПП (охрана), БЭС, блок ТПУ, блок СИКН, блок телемеханики, электро котельная, жилой вагон** (Известинское месторождение) **(15 помещений)**	Оповещатель "Гром-12М"	2	15,1 км
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	4	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	3	
		ИП ручной ИПР 535 Гарант"	4	
		ИП тепловой 101-1А-А3	6	
		ИП пламени ИПЭС-ИК	4	
		ИП пламени "Пульсар 2-012Н"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	25	
		МПП "Буран 2.5-2С"	5	
		провод КСВВнг	825м	
		Оповещатель "Скопа"	2	
17	**Операторная ГСМ (старая)** (Известинское месторождение) **(2 помещения)**	ППК "Вэрс ПК-2"	1	22,4 км
		Оповещатель "Октава 12В"	3	
		Световое табло "Молния-12"	1	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	1	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	4	
		провод КСВВнг	50м	
		Передатчик RR-701TS	1	
18	**Операторная ГСМ (новая, кабинет начальника склада ГСМ)** (Известинское месторождение) **(3 помещения)**	ППК "Вэрс ПК-2"	1	22,4 км
		Оповещатель "Октава 12В"	3	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	6	
		провод КСВВнг	150м	
		Передатчик RR-701TS	1	
19	**АБК УПН** (Известинское месторождение) **(4 помещения)**	ППК "Вэрс ПК-2"	1	22,4 км
		Оповещатель "Октава 12В"	2	
		Световое табло "Молния-12"	1	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	1	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	12	
		провод КСВВнг	150м	
		Передатчик RR-701TS	1	
20	**Электрощитовая УПН** (Известинское месторождение) **(1 помещение)**	ППК "Вэрс ПК-2"	1	22,4 км
		Оповещатель "Октава 12В"	2	
		Световое табло "Молния-12"	1	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	3	
		провод КСВВнг	30м	
		Передатчик RR-701TS	1	
21	**Операторная УПН, здание УДНГ** (Известинское месторождение) **(12 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-16"	2	22,4 км
		Оповещатель "Октава 12В"	4	
		Световое табло "Молния-12"	4	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	6	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	21	
		провод КСВВнг	660м	
		Приемник RR-701R	1	
22	**УППН** (11 зданий и помещений, технологические площадки)	ВЭРС ПК, Сигнал-20М	2	22,4 км
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	4	
		ИП ручной "ИПР-513-1"	8	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	27	
		ИП пламени "Пульсар 2-012Н"	6	
		Оповещатель "Кристал-24"	8	
		Оповещатель взрывозащищенный "Экран"	6	
		Оповещатель "Октава 12В"	4	
		Световое табло "Молния-12"	6	
		провод КСВВнг	690 м	
23	**Куст 3** (АГЗУ 2 шт.)	ППК "Вэрс ПК-8"	2	24,5 км
		ППК "Сигнал-2000"	2	
		ИП дымовой "ИП 212-3СУ"	4	
		ИП ручной ИП535-07е	4	
		ИП тепловой ИП 103-2/1	4	
		ИО точечный магнитно-контактный "ИО 102-26"	2	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
		ИО точечный магнитно-контактный "Ех ИО-102/1В"	4	
		Оповещатель взрывозащищенный "ВС-07е-И"	2	
		Оповещатель взрывозащищенный "Экран"	4	
		Световое табло "Молния-12"	2	
24	**Общежитие №1** (Известинское месторождение) **(32 помещения)**	ППК "Вэрс ПК-8"	1	23,7 км
		Оповещатель "Гром-12М"	4	
		Световое табло "Молния-12"	4	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	3	
		ИП тепловой 101-1А-А3	3	
		ИП автономный ДИП-50М	16	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	52	
		провод КСВВнг	450м	
		Передатчик RR-201 TF RR	1	
25	**Бокс (стоянка)** (Известинское месторождение) **(6 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-8"	1	22,4 км
		Оповещатель "Октава 12"	2	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	8	
		ИП пламени "Пульсар 1-1Н"	4	
		провод КСВВнг	800	
		Передатчик RR-701TS	1	
26	**Общежитие №2** (Известинское месторождение) **(6 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-4"	1	23,7 км
		Оповещатель "Гром-12М"	2	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	11	
		ИП автономный ДИП-50М	4	
		провод КСВВнг	250м	
		Передатчик RR-201 TF RR	1	
27	**Лаборатория** (Известинское месторождение) **(17 помещений)**	ППК "Вэрс ПК-4"	1	22,4 км
		Оповещатель "Гром-12М"	2	
		Световое табло "Молния-12"	2	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	2	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	20	
		ИП пламени "Пульсар 2-012Н"	19	
		провод КСВВнг	200м	
		Передатчик RR-701TS	1	
28	**Модульное помещение** (Известинское месторождение) **(5 помещений)**	ППК "Сигнал-20П", "С2000"	1/1	22,4 км
		Световое табло "Молния-12"	5	
		Оповещатель "Октава 12В"	6	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	1	
		ИП ручной "ИПР-513-10"	4	
		ИП дымовой оптико-электронный "212-141"	16	
		Стационарный приемник RR-701R	1	
		провод КСВВнг	500м	
29	**Здание БКНС** (УПСВ (Известинское месторождение) **(2 помещения)**	РИП-12RS	2	22,4 км
		ИП дымовой оптико-электронный "212-41М"	3	
		ИП тепловой 103-1В-А3	3	
		ИП ручной ИПР 535 Гарант"	2	
		Оповещатель "Гром-12М"	2	
		провод КСВВнг	80 м	
Метельное месторождение				
	Установка подготовки газа и стабилизации	ППК "Сигнал-20П SMD"	3	
		ПКиУ "С2000М"	1	
		Блок КП "С2000-КПБ"	4	
		Блок контроля "С2000-БКИ"	1	
		БСП ""С2000-СП1"	3	
		ППК "Сигнал-10"	3	
		ППК "Сигнал-20П АСПТ"	1	
		ИП дымовой "ИП 212-3СУ"	81	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	41	
		ИП дымово-тепловой "ИДТ-2"	2	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
30	**газового конденсата - УПГ и СГК** (Метельное месторождение) **(27 зданий и площадок)**	ИП тепловой ИП 103-2/1	31	43,2 км
		ИП пламени ИП 329 Иолит-Exd	8	
		ИП ручной ИП535-07е	17	
		ИО точечный магнитно-контактный "ИО 102-26"	20	
		ИО точечный магнитно-контактный "Ex ИО-102/1В"	5	
		Оповещатель "Кристал-24"	15	
		Оповещатель взрывозащищенный "Экран"	2	
		Оповещатель "Маяк-24-КП"	17	
		Оповещатель "Маяк-12-К"	2	
		Оповещатель взрывозащищенный "ВС-07е-И"	7	
		Кабель КСРВнг(А)-FRLS	7120 м	
		Устройство контроля шлейфа УКШ-1	10	
		Шкаф ОПС (комплектно)	3	
31	**Установка подготовки газа и стабилизации газового конденсата - УПГ и СГК Метельное месторождение** (Куст 3, Куст 4, Куст 8) **(4 зданий и площадок)**	ППК "Сигнал-10"	1	47 км
		ППК Сигнал-20П	1	
		ППК "Корунд 2/4-Ш	10	
		ИП тепловой ИП 103-2/1	39	
		ИП ручной ИП535-07е	31	
		ИП дымовой "ИП 212-3СУ"	60	
		Оповещатель "Маяк-24-КП"	17	
		Оповещатель "Кристал-24"	2	
		Шкаф ОПС (комплектно)	1	
		Устройство контроля шлейфа УКШ-1	3	
		Кабель КСРВнг(А)-FRLS	525 м	
32	**Площадка скважины 813** (Метельное месторождение) **(2 здания)**	ППК "С2000-4"	1	45 км
		ИПР Спектрон 512 Exd	4	
		Оповещатель светозвуковой ЗОВ	1	
		ИП дымовой "ИП 212-3СУ"	6	
		ИП тепловой ИП 103-2/1	4	
		Устройство контроля шлейфа УКШ-2	1	
		Кабель КСРВнг(А)-FRLS	330 м	
33	**Жилгородок Метельное месторождение** (ДЭС-25, общежитие, столовая, банный комплекс, насосная артскважины)	С-2000АСПТ	1	46 км
		С-2000 КПБ	1	
		ИП тепловой ИП 103-2/1	1	
		ИП ручной "ИПР-3СУ"	15	
		ИП дымовой "ИП 212-3СУ"	105	
		Оповещатель звуковой	16	
		Оповещатель "Кристал-24"	1	
		Оповещатель "Маяк-12-К"	9	
		Устройство контроля шлейфа УКШ-2	2	
		Кабель КСРВнг(А)-FRLS	615 м	
Присклоновое месторождение				
34	**Здание операторной ДНС-2**	Компьютер, Intel Core i3 в комплекте с клавиатурой, манипулятором Мышь, монитором 22`, программный комплект Орион Про исп. 127, источником бесперебойного питания Scat UPS 1000/600	1	44,4 км
		Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ	1	
		Источник вторичного электропитания резервированный "Рапан-40"	1	
		Пульт конторя и управления охранно-пожарный "С2000-М"	1	
		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"	2	
		Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	3	
		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	3	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	3	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	16	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	2	
		Источник вторичного электропитания резервированный "Рапан-40"	1	
		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	2	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
35	**Здание АБК-1**	Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	44,4 км
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	20	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	2	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	1	
36	**Здание АБК-2**	Коробка телефонная распределительная "КРТП-10"	1	44,4 км
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	2	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	28	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	2	
37	**Здание столовой**	Коробка телефонная распределительная "КРТП-10"	1	44,4 км
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	4	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	14	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	4	
		Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый "С2000-ИП-03"	2	
38	**Здание общежития**	Источник вторичного электропитания резервированный "Рапан-40"	1	44,4 км
		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	2	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	4	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	45	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	2	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный ИП 212-142	17	
39	**Здание АРИ**	Источник вторичного электропитания резервированный "Рапан-40"	1	44,4 км
		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	2	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	2	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	2	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-эллектронный линейны (передатчик)	3	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-эллектронный линейны (приёмник)	3	
40	**Здание сушилки**	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-71202"	1	44,4 км
		Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый "С2000-ИП-03"	4	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	1	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
41	**Здание пожарного депо**	Коробка телефонная распределительная "КРТП-10"	1	44,4 км
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	1	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	16	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	1	
42	**Здание блока измерительных линий**	Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный "Пульсар 2-012Н"	2	44,4 км
		Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Коробка коммутационная взрывозащищенная "ККА-20"	1	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
43	**Здание трубопоршневой установки**	Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный "ИП-103-1В-А3-А-К"	4	44,4 км
		Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Коробка коммутационная взрывозащищенная "ККА-20"	1	
44	**Здание ДЭС-2**	Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения "С2000-АСПТ"	1	44,4 км
		Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус 2.7"	2	
		Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый "С2000-ИП-03"	6	
		Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Оповещатель пожарный световой "Порошок уходи", "Порошок не входи", "Автоматика отключена"	3	
45	**Здание ДЭС-1**	Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения "С2000-АСПТ"	1	44,4 км
		Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус 2.7"	2	
		Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый "С2000-ИП-03"	6	
		Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Оповещатель пожарный световой "Порошок уходи", "Порошок не входи", "Автоматика отключена"	3	
46	**Здание КТП**	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	5	44,4 км
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	2	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	2	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
47	**Здание котельной**	Источник вторичного электропитания резервированный "Рапан-40"	1	44,4 км
		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	1	
		Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1	
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	1	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	1	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	4	
		Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый "С2000-ИП-03"	14	
48	**Здание блока подготовки нефти**	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	44,4 км
		Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный "ИП-103-1В-А3-А-К"	2	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Коробка коммутационная взрывозащищенная "ККА-20"	1	
49	**Здание блока подготовки газа**	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	44,4 км
		Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный "ИП-103-1В-А3-А-К"	2	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Коробка коммутационная взрывозащищенная "ККА-20"	1	
50	**Насосная нефти**	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	44,4 км
		Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный "ИП-103-1В-А3-А-К"	15	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Коробка коммутационная взрывозащищенная "ККА-20"	1	

№ п/п	Наименование объекта	Тип оборудования	Кол-во, шт	Растояние до объекта от центра г.Губкинский
51	**Газораспределительный пункт**	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенны "ИПР 535 Гарант"	1	44,4 км
		Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный "ИП-103-1В-А3-А-К"	14	
		Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный "ЗОВ"	1	
		Коробка коммутационная взрывозащищенная "ККА-20"	1	
52	**Баня**	Коробка телефонная распределительная "КРТП-10"	1	44,4 км
		Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-12"	1	
		Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"	1	
		Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К"	1	
		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141"	8	
		Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	1	
53	**Кабельные линии**	Огнестойкий LAN кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 2х2х0.52	1600	44,4 км
		Кабель огнестойкий групповой прокладки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2000	
		Кабель огнестойкий бронированный КПСВЭВКВнг(А)-LS 2х2х1	2600	
54	**Жилой вагон на шасси** (3 вагона)	ИП 212-141М	24	44,4 км
		Блок управления сигнализацией КВАРЦ	3	
		ИПР 513-10	3	
		Оповещатель свето-звуковой Гром-12К	6	
		провод КСВВнг	36	

Главный метролог – начальник службы МАС К.М.Малицкий