

Опросный лист на
указатель уровня
жидкости LGB


ООО «Ривалком»

☎: (8552) 32-72-72, 32-81-81

@: mail@rivalcom.ru

🌐: <http://www.rivalcom.ru>

📱: rivalcom



Предприятие:	Проект:
Контакт. Лицо:	Должность:
Тел./факс.:	e-mail:

Tag/Позиция:	Количество:
--------------	-------------

Информация о процессе	1	Измеряемый уровень:	Верхний уровень			Граница раздела сред		
	2	Среда Наименование/концентрация:	Жидкость			Жид-ть Пар Газ		
	3	Агрессивность к нерж. стали:	Кристалл./полимериз. среда:			Налипающ./вязкая среда:		
			Ед.измер	Мин.	Раб.	Макс.		
	4	Плотность среды:	кг/м³					
	5	Температура измер. среды:	°C					
	6	Темп. окруж. среды:	°C					
	7	Давление измер. среды:						
	8	Место установки:	В помещен.			На улице		
	Примечания:							
Камера	9	Материал:	AISI 316Ti:			Иной:		
	10	Конструктивное исполнение монтажного присоединения:	бок-бок			верх-бок		
			бок-низ			верх-низ		
	11	Присоединение к процессу:	резьба			фланец патрубок		
	12	Межцентровое расстояние присоед. элементов (L):	мм					
	13	Диапазон измерения (M):	мм					
	14	Вентиляция:	нет	пробка	кран	иное		
	15	Дренаж:	нет	пробка	кран	иное		
	16	Изоляция:	требуется			не требуется		
	17	Обогрев:	электрический			паро-водяной		
	Примечания:							
Местная индикация	18	Магнит.-ролик. Индикатор:	требуется			не требуется		
	19	Гравированная шкала	требуется			не требуется		
	20	Единицы шкалы	мм			см %		
	21	Диапазон показаний	начало			конец		
	22	Приставка из акрил. стекла	требуется			не требуется		
		Примечания:						
Датчик уровня	23	Датчик	требуется			не требуется		
	24	Тип датчика:	герконовый			магнитострикционный		
	25	Выходной сигнал:	4-20 мА			4-20 мА+ HART		
	26	Допустимая погрешность:	±			мм		
	27	Взрывозащита:	требуется			не требуется		
	28	Тип взрывозащиты:						
		Примечания:						
Сигнализатор уровня	29	Количество:	шт.					
	30	Исполнение:	с кабелем, _____ м			с клеммной коробкой		
	31	Взрывозащита:	требуется			не требуется		
	32	Тип взрывозащиты:						
		Примечания:						
Примечания	33	Ответные фланцы:	требуется			не требуется материал:		
	34	Отсечные краны:	требуется			не требуется материал:		

Настоятельно рекомендуем приложить эскиз сосуда / аппарата

Опросный лист на указатель уровня жидкости LGB

ООО «РивалКом»

☎ : (8552) 32-72-72, 32-81-81

@ : mail@rivalcom.ru


🌐 : www.rivalcom.ru



Укажите подходящую ориентацию навесных элементов камеры, при их наличии.

Название элемента		Ориентация			
35	Магнитный индикатор (см. п.18)	90° 3:00	180° 6:00	270° 9:00	
36	Датчик уровня (см. п.23)	90° 3:00	180° 6:00	270° 9:00	
37	Сигнализатор(ы) уровня (см. п.29)	90° 3:00	180° 6:00	270° 9:00	
38	Клеммная коробка электрообогрева (см. п.17)	90° 3:00	180° 6:00	270° 9:00	
39	Клеммная коробка сигнализаторов (см. п.30)	90° 3:00	180° 6:00	270° 9:00	

Варианты конструктивных монтажных присоединений к ёмкости (см. п.10)



Укажите высоту установки относительно начала шкалы (оси нижнего присоединительного патрубка), мм:

Порядковый номер	1-ый	2-ой	3-й	5-й	6-й
Сигнализатор уровня					
Клеммная коробка электрообогрева					
Клеммная коробка сигнализаторов					
Кронштейн					

Рекомендуем приложить эскиз сосуда/ёмкости/аппарата

Заполненный опросный лист просим направить по адресу: 423822, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ивана Утробина д. 1/1 или по электронной почте: mail@rivalcom.ru