



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 15-сн от 12.01 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» заинтересовано в приобретении автомобильного прицепа-цистерны.

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Прицеп-цистерна автомобильный для перевозки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов (дизельного топлива)	Согласно опросным листам 1,2	1 шт.

В случае заинтересованности, просим Вас в срок до 15.01.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru направить коммерческое предложение на поставку данной продукции с учетом доставки продукции до г. Губкинский (ЯНАО).

Зам. начальника СМТО

О.А. Голдаева

Опросный лист №1 на автомобильный прицеп-цистерну

1	2	3
1	Назначение	Ёмкость полной вместимости для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов, а также контроля количества выданного нефтепродукта
2	Номинальная вместимость цистерны, 1м3	не менее 10, не более 12
3	Количество отсеков	2
4	Количество осей (колес)	2 (4) или 2 (8)
5	Тормозная система	рабочая - одноконтурная пневматическая; стояночный тормоз - механический
6	Требования к цистерне	Окрас в оранжевый цвет. Надпись "ОГНЕОПАНО". корпус оборудован наливной горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.
7	Комплектация	Комплект ЗИП, комплект инструмента, ящик для песка, ящик для кошмы, пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов (по двум сторонам цистерны), лестницы с поручнями, площадка обслуживания в зоне горловин, противопожарный инвентарь (Огнетушитель порошковый ОП-6 – 2шт. ГОСТ 15150-69, боксы для огнетушителей), противооткатные упоры, знак аварийной остановки ГОСТ 24333-80, запасное колесо, топливораздаточное оборудование, комплект заземления, Комплект ADR по ДОПОГ-1шт. (для 3, 4, 8, 9 классов опасности)
8	Метрологическое обеспечение ёмкости	Паспорт ёмкости, сертификат посекционной калибровки меры вместимости, метка наполнения ёмкости (меры вместимости) до полного объёма, посекционная градуировочная таблица ёмкости, комплект документации датчиков уровня (паспорт, копии свидетельства о регистрации в ГРСИ с описанием типа, свидетельство о первичной поверке (отметка, штрихкод, наклейка в паспорте), методика поверки, сертификат безопасности, разрешение на применение во взрыво-пожароопасной среде

Технический специалист
Инженер энергетик

(подпись)

Согласовано:
Главный инженер

(подпись)

Главный энергетик

(подпись)

Главный метролог - начальник
службы МАС

(подпись)

Начальник участка
транспортной службы

(подпись)

Зам.директора по общим вопросам -
начальник СМТО

(подпись)

" 21 " декабря 2020 г.
Тел. + 7 (963) 497-6515

С.Г. Кривошеин

(инициалы, фамилия)

Е.П. Белозор

(инициалы, фамилия)

Д.С. Попов

(инициалы, фамилия)

К.М. Малицкий

(инициалы, фамилия)

С.П. Мелюшко

(инициалы, фамилия)

А.В. Шевченко

(инициалы, фамилия)

Опросный лист №2 на топливораздаточное оборудование

1	2	3
1	Тип перекачиваемого топлива	Дизельное топливо
2	Комплектация	Панель управления, насос, счётчик, топливораздаточный шланг, кран,
3	Место установки	Автомобильном прицеп-цистерна
4	Емкость из которой будет осуществляться перекачка топлива	Цистерна автомобильная
5	Счётчик	Для внутрифирменного учета - электронный счетчик для дизельного топлива (погрешность $\pm 0,5\%$), с монтажом на панель управления
6	Топливораздаточный шланг	На катушке автоматической с поворотной муфтой, 20 м
7	Напряжение питания электронасоса, В	220
8	Производительность электронасоса, л/мин	100
9	Тип пистолета	Автоматический с отсечкой
10	Дополнительные комплектующие	Отсечные краны для каждого отсека, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, удлинитель силовой на катушке (длина кабеля 30м, тип кабеля КГ-ХЛ 3х1,5мм ² , IP44)
11	Метрологическое обеспечение счётчика жидкости	Метрологически обеспеченное средство измерений, паспорт, копия свидетельства о регистрации в ГРСИ с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте с штрихкодированной наклейкой, сертификат безопасности, разрешение на применение во взрывопожароопасной среде
12	Исполнение насоса	Взрывозащищённое
13	Исполнение панели управления	Взрывозащищённое
14	Дополнительные требования	сертификаты подтверждения взрывозащищённого исполнения оборудования

Технический специалист
Инженер энергетик

(подпись)

Согласовано:
Главный инженер

С.Г. Кривошеин

(инициалы, фамилия)

Е.П. Белозор

(подпись)

Главный энергетик

(подпись)

Главный метролог - начальник
службы МАС

(подпись)

Начальник участка
транспортной службы

(подпись)

Зам.директора по общим вопросам -
начальник СМТО

(подпись)

" 21 " декабря 2020 г.
Тел. + 7 (963) 497-6515

(инициалы, фамилия)

Д.С. Попов

(инициалы, фамилия)

К.М. Малицкий

(инициалы, фамилия)

С.П. Мелюшко

(инициалы, фамилия)

А.В. Шевченко

(инициалы, фамилия)