



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 288-сч от 01.03 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки газоанализаторов.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1.

Таблица № 1			
№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Переносной газоанализатор-течеискатель	Приложение № 1	2 к-та.
2	Датчик обнаружения дозврывоопасных концентраций углеводородов (градуировка на пропан) СГОС, или аналог	Согласно 011-18-АК-ОЛ7	5 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска – 2021г.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: март 2021 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. **Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.**

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*
- *оплата по факту поставки.*

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. **Коммерческое предложение просим представить до 10.03.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.**

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается,

что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 203, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Газоанализатор суммы предельных углеводов
наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

- 1.1. Наименование: газоанализатор суммы предельных углеводов.
- 1.2. Количество (объём): два.
- 1.3. Технические характеристики:
 - 1.3.1. Определяемые вещества обязательные: предельные углеводороды;
 - 1.3.2. Диапазон измерений, м/мЗ: 0...3000;
 - 1.3.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности:
 - 1.3.3.1. Для диапазона (0...300): ± 75;
 - 1.3.3.2. Для диапазона (300...3000): ± 25;
 - 1.3.4. Пороги сигнализации:
 - 1.3.4.1. Предупредительный, мг/мЗ: 300;
 - 1.3.4.2. Аварийный, мг/мЗ: 900;
 - 1.3.5. Источник напряжения питания: встроенный аккумулятор: 7,4 ± 1,2В;
 - 1.3.6. Время прогрева, мин, не более: 15;
 - 1.3.7. Время работы без подзарядки, час, не менее: 8;
 - 1.3.8. Метод подачи пробы: принудительный (встроенный насос);
 - 1.3.9. Температура окружающего воздуха: -30...+40 °С;
 - 1.3.10. Исполнение по пылевлагозащите: IP33 в соответствии с ГОСТ 14254-96.
 - 1.3.11. Исполнение по взрывозащите: 1ExibIIBT6X
- 1.4. Потребительские характеристики:
 - 1.4.1. Исполнение: компактное, переносное;
 - 1.4.2. Отображение результатов измерений: встроенный индикатор с подсветкой (жидкокристаллический, люминесцентный...), непосредственно при выполнении измерений;
 - 1.4.3. Метрологическое обеспечение: обязательная регистрация как средства измерений в Государственном реестре, при поставке промежуток времени до следующей поверки не менее половины межповерочного интервала от даты получения потребителем;
 - 1.4.4. Обеспечение выполнения требований безопасности: наличие сертификата и разрешения на применение на взрыво-пожароопасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности;
 - 1.4.5. Квалификация персонала для подготовки анализатора и выполнение измерений: базовый уровень оператора технологических установок, оператора товарного;
 - 1.4.6. Дополнительное оборудование, материалы: комплект запасных частей (сменных фильтров, быстроизнашиваемых прокладок, специфичных промывочных жидкостей.) и материалов для обеспечения эксплуатации в течение одного года.
- 1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
 - 1.5.1. Гарантия, информационная поддержка изготовителя (поставщика);
 - 1.5.2. Дополнительное оборудование и устройства, документация: кейс или защитный чехол для укладки и переноски (транспортировки), паспорт, свидетельства, сертификаты, разрешения на применение, документация по

- техническому обслуживанию и использования по назначению, методика поверки, методика выполнения измерений (при необходимости и наличии).
- 1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): гарантия поставщика (изготовителя), соответствие эксплуатационных параметров.
2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):
- 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
- 2.2. Ориентировочный срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): март 2021 г.;
- 2.3. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
- 2.4. Возможные изготовители (поставщики, исполнители):
– Не принципиально.
- 2.5. Иные сведения: комплектование разрешительной, технической и эксплуатационной документацией обязательно.
3. Техничко-экономическое обоснование закупки: для обеспечения выполнения требований нормативной документации по обеспечению безопасных условий труда, эксплуатации оборудования опасных производственных объектов.

Инженер КИПиА

(подпись)

Е.В. Котенков
(инициалы, фамилия)

« 4 » февраля 2021 г.

Опросный лист №7 приборы загазованности

Заказчик (Наименование предприятия):		ОАО "НК "ЯНГПУР"
Завод:		Куст скважин №3
Цех:		011/18-АК
Проект №		
Контактное лицо/должность:		К.М.Малицкий
ФИО:		83493661006
Контактный телефон:		
	Ед. изм.	
Технологическая позиция №		QE_9010...QE_9050
Место установки		Площадка куста скважин
Количество	шт.	5
Назначение		Замеры воздушной среды на содержание вредных в-в
Принцип измерения		Инфракрасная газоизмерительная головка
Наименование измеряемой среды		градуировка на пропан
Материал корпуса		нержавеющая сталь
Выходной сигнал		4-20 мА + HART;
Напряжение питания		Релейные выходы: Порог1, Порог2, Авария, RS-485
Тип измеряемой среды (жидкая/ сыпучая)		24В
Диапазон измерений кислорода	%об.	газообразная
Диапазон измерений углеводородов	%НКПР	5-100%
Класс точности		
Требуемая погрешность измерений, мм	%	± 0,5 % об.
Диапазон рабочих температур	°С	от минус 55 до плюс 40
Особые свойства (агрессивность, прилипаемость, и т.п.)		не коррозионная
Диапазон температур окружающей среды	°С	от минус 55 до плюс 40
Взрывозащита		Взрывонепроницаемая оболочка (EEx d)
Степень пылевлагозащиты IP		Не менее IP65
Двухсекционный корпус электроники (да/ нет)		нет
Самодиагностика (да/ нет)		да
ЖКИ индикатор (да/ нет)		нет
Местная индикация (да/ нет)		нет
Локальный интерфейс оператора для настройки прибора (да/ нет)		нет
Первичная поверка на заводе-изготовителе (да/ нет)		да
Межповерочный интервал	лет	3
Дополнительная информация:		
- Защитный козырек; - кабельный ввод - Взрывозащищенный под кабель в металлорукаве M20x1,5; - паспорт, руководство по эксплуатации, копии разрешительных документов : - Свидетельство об утверждении типа измерений, - Сертификат соответствия ТР ТС; - Распределительная коробка (комплектно) - Крепежные скобы (или кронштейн)		

ОЛ заполнил:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Ладоша
(ФИО)

Согласовано:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)