



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 468-СК от 19.03 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки на закупку комплекта энергетического оборудования.

1.Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: комплект энергетического оборудования на базе газопоршневых установок.

1.2. Количество (объем): в соответствии с приложением №1.

1.3. Технические характеристики: в соответствии с приложением №2.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: продукция новая, не бывшая в эксплуатации, не ранее 2021 г. выпуска.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

В представленном технико-коммерческом предложении должны соблюдаться требования, указанные в приложении №4 и подтверждено:

1.5.1 соответствие техническим характеристикам, согласно приложению №2;

1.5.2 полная комплектная поставка перечисленного в приложение №1 оборудования, изделий и материалов;

1.5.3 инженерное сопровождение Поставщиком всех стадий строительства комплекса энергетического оборудования, а именно: проектирование комплекса энергетического оборудования в соответствии с техническими требованиями, согласно приложению №1, сопровождение на всех стадиях строительства до ввода объекта в эксплуатацию;

1.5.4 заводские приемо-сдаточные испытания; газопоршневая установка и котел-утилизатор должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям на стендах завода-изготовителя с целью проверки качества изготовления и сборки, правильности работы отдельных узлов и их взаимодействия в рабочем состоянии, настройки систем регулирования и подтверждения параметров и характеристик; генераторы должны быть статически и динамически отбалансированы с документальным подтверждением выполнения этих операций; генератор с бесщёточной системой возбуждения должен быть испытан в соответствии с программой, принятой на заводе-изготовителе;

1.5.5 проведение заводских приемо-сдаточных испытаний всего оборудования с участием специалистов Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности оборудования для проведения заводских приёмо-сдаточных испытаний не менее чем за 30 дней до начала испытаний;

1.5.6 шеф-монтажные и пусконаладочные работы, в том числе с конфигурированием программного обеспечения, комплексное опробование в течение 72 часа согласно

программе, разработанной Поставщиком и согласованной Заказчиком, обязательное присутствие и участие специалистов Поставщика при пуске объекта в промышленную эксплуатацию (техническое руководство, осуществляемое на всех стадиях монтажа и пусконаладочных работ, комплексного опробования и освоения проектных показателей газопоршневой установки, контроль за соблюдением требований изготовителей оборудования, а также квалифицированное и оперативное решение всех технических вопросов, возникающих в ходе ведения работ на оборудовании в объеме поставки Поставщика, с оформлением соответствующей технической документации);

1.5.7 проведение обучения инженерного и эксплуатационного (ремонтного и операторского) персонала работе с оборудованием, в том числе в обучающих центрах Производителя оборудования;

1.5.8 доставку оборудования на площадку установки у Заказчика обеспечивает Поставщик;

1.5.9 все работы, указанные в пунктах 1.5.3 – 1.5.8, должны быть включены в предложение, в том числе отдельно выделены п.1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8;

1.5.10 цены, указанные в коммерческом предложении, являются фиксированными и не будут подвергнуты каким - либо изменениям на весь срок действия поставки;

1.5.11 цена указывается отдельно по каждому комплектующему оборудованию (видам работ) и разделена по категориям (подкатегориям):

1.5.11.1 модуль электрогенераторной установки;

1.5.11.2 блок подготовки газа;

1.5.11.3 система утилизации тепла;

1.5.11.4 комплект запасных частей для ТО в течение 10000 моточасов наработки, инструменты и принадлежности (ЗИП);

1.5.11.5 шеф-монтажные, пусконаладочные работы, ввод объекта в промышленную эксплуатацию, комплексное опробование, гарантийные испытания;

1.5.11.6 обучение инженерного и эксплуатационного персонала работе с оборудованием;

1.5.11.7 доставка оборудования на площадку Заказчика.

1.5.12 Гарантии качества товара и гарантийные обязательства Поставщика:

1.5.12.1 Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование соответствует стандартам, существующим в стране производителя для данного рода Оборудования; при изготовлении Оборудования применены высококачественные материалы; Оборудование не имеет производственного брака и дефектов; при испытаниях на месте монтажа Оборудования каждая из смонтированных энергоустановок достигнет проектной мощности (электрической и тепловой), параметров выбросов в соответствии с Гарантированными эксплуатационными характеристиками;

1.5.12.2 газопоршневые установки должны обеспечивать паспортные характеристики завода-изготовителя при работе на попутном нефтяном газе с физико-химическим составом, указанным в приложении №3, без снижения мощности и ухудшения времени наработки, связанных с составом топлива, и соблюдении Заказчиком всех требований по эксплуатации оборудования, указанных Поставщиком;

1.5.12.3 периодичность и интервалы между техническим обслуживанием и капитальным ремонтом установки, согласно заявленным данным в регламенте завода-изготовителя, останутся неизменными в течении всего жизненного цикла оборудования;

1.5.12.4 ремонт или замена ненадлежащих Услуг и Оборудования будут являться единственным и исключительным способом устранения неисправностей согласно гарантийных обязательств Поставщика; претендент обязан устранить отказы или неисправности, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного

изготовления, с доставкой за свой счет к месту размещения комплекса энергетического оборудования Заказчика в рамках гарантийных обязательств;

1.5.12.5 гарантируемые технические параметры должны быть продемонстрированы с помощью Производственного испытания, проводимого Поставщиком в процессе ввода в эксплуатацию Оборудования на Площадке после комплексного опробования в течение 72 часов в соответствии с процедурами испытаний на месте установки. Испытания Оборудования комплектной поставки должны включать в себя испытания Оборудования на всех режимах работы, в том числе с моделированием аварийных ситуаций, по согласованной сторонами Программе;

1.5.12.6 если Производственное испытание успешно проведено для гарантированного технического параметра, обязательства Поставщика по подтверждению Гарантированных технических параметров относительно такого параметра считаются выполненными; если после разумного числа попыток устранить недостатки Поставщик не сможет достигнуть Гарантированные технические параметры, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки за недостижение Гарантированных технических параметров;

1.5.12.7 если Поставщик не способен подтвердить Гарантированные технические параметры, то неустойка, за недостижение Гарантированных технических параметров начисляется Поставщику на основании достигнутых параметров работы Оборудования по результатам последнего Производственного испытания Поставщиком:

1.5.12.7.1 относительно Гарантированной полезной электрической мощности Поставщик обязан уплатить Покупателю один процент от Цены оборудования по договору за каждый процент ниже Гарантированной полезной электрической мощности, но не более пяти процентов от цены Оборудования по договору;

1.5.12.7.2 относительно Гарантированной полезной тепловой мощности Поставщик обязан уплатить Покупателю один процент от Цены оборудования по договору за каждый процент ниже Гарантированной полезной тепловой мощности, но не более пяти процентов от цены Оборудования по договору;

1.5.12.7.3 относительно превышения гарантированных значений по уровню выбросов NO_x, CO, CH Поставщик обязан уплатить Покупателю один процент от Цены оборудования по договору за каждый процент выше гарантированных значений по уровню выбросов NO_x, CO, CH, но не более пяти процентов от цены Оборудования по договору;

1.5.12.7.4 относительно неизменности в течении жизненного цикла Оборудования периодичности и интервалов технического обслуживания Оборудования, согласно заявленным данным в регламенте Поставщика, оплата десяти процентов от стоимости Оборудования будет произведена по окончании срока гарантии на Оборудование;

1.5.12.8 уплата неустойки за несоответствие Гарантированных технических параметров Заказчику составляет единственное и исключительное средство защиты права Заказчика в связи с неспособностью достигнуть установленные значения Гарантированных технических параметров Поставщиком;

1.5.12.9 гарантийный срок комплекта оборудования когенерационной энергетической установки на базе газопоршневых агрегатов с сопутствующем оборудованием – не менее 24 месяцев с даты ввода комплекса энергетического оборудования в эксплуатацию либо не менее 36 месяцев с момента поставки всего комплекта оборудования на площадку Заказчика в зависимости от того, какой период наступит ранее;

1.5.13. наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ, либо гарантийные обязательства по логистике ремонтов и обслуживанию оборудования в гарантийный период эксплуатации, с указанием минимального времени реагирования на заявки Заказчика, но не более 24-х часов с момента поступления заявки от Заказчика посредством электронной или факсимильной связи;

1.5.14. компоновка оборудования должна обеспечивать возможность проведения плановых ТО внутри модуля (блок-контейнера) в любой период (года/суток) без необходимости дополнительных демонтажных работ, не предусмотренных регламентом на обслуживание, а

также предусматривать конструктивные особенности и приспособления для беспрепятственного демонтажа-монтажа при капитальных ремонтах;

1.5.15. поставляемая продукция должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации (НТД), действующей в Российской Федерации для данного рода продукции в момент всего срока закупки и поставки;

1.5.16. поставка оборудования, включая комплекты запасных частей (на гарантийный срок эксплуатации), запасные части к изделию должны консервироваться и поставляться в упаковке для хранения без переконсервации;

1.5.17. составные части комплекса энергетического оборудования должны быть приспособлены к транспортированию автомобильным транспортом; конструкция комплекса энергетического оборудования должна обеспечивать ее транспортировку в виде отдельных блоков;

1.5.18. блок-контейнер должен отгружаться с завода-изготовителя в максимальной заводской готовности;

1.5.19. каталог запасных частей на русском языке (на момент поставки);

1.5.20. наличие на момент поставки сертификатов, подтверждающих качество продукции, а также (в случае необходимости) других сертификатов и разрешений, позволяющих эксплуатировать оборудование на территории РФ. Средства измерения на момент поставки должны иметь сертификат, разрешение на применение, выданное РФ;

1.5.21. с оборудованием должно быть предоставлено разрешения Ростехнадзора на оборудование, не попадающее под действие технических регламентов Таможенного союза;

1.5.22. наличие на момент поставки паспорта. Паспорта на оборудование должны быть оформлены согласно ГОСТ Р2.601-2019 «Эксплуатационные документы» и ГОСТ Р2.610-2019 «Правила выполнения эксплуатационных документов»;

1.5.23. предоставление комплекта технической документации для проектной организации на русском языке в объеме и сроки, согласно приложению №5;

1.5.24. в течение 30 дней после заключения договора на поставку оборудования Поставщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком график передачи конструкторской документации (КД) для проектной организации. КД должна быть разработана и оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД;

1.5.25. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности оборудования к отгрузке не менее чем за 30 дней до начала отгрузки;

1.5.26. В предложении Поставщика (Претендента) должны содержаться исчерпывающие сведения о предлагаемом оборудовании, согласно приложению №5, позволяющие сделать вывод о соответствии предложения требованиям технического задания на закупку. При отсутствии информации в полном объеме предложения рассматриваться не будут.

1.6. Критерии и процедуры, которые будут применяться для оценки квалификационных данных участников:

1.6.1 критерий оценки – предоставление полного пакета требуемых документов и способность участника обеспечить исполнение контракта закупки (приложение №6).

2.В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;

- цену с НДС за комплект оборудования, а также стоимость всех регламентных технических обслуживаний и текущих ремонтов до первого капитального ремонта оборудования включительно с учетом стоимости расходных материалов;

- срок действия коммерческого предложения до заключения контракта;

- условия поставки;

- срок поставки/выполнения работ (график);

- условия оплаты;

- подпись уполномоченного лица;

- печать организации;

- контактное лицо.

3.Условия поставки оборудования (выполнения работ): DDP (по Инкотермс 2010) – Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, Известинский лицензионный участок, Известинское месторождение (расстояние до ближайшего города Губкинский – 30км).

4.Срок (график) поставки оборудования (выполнения работ): сентябрь 2022г., либо иные сроки, по согласованию с Заказчиком.

5.Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость оборудования с учетом его доставки до пункта назначения.

6.Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: любая валюта.

7. Валюта платежа: Российский рубль.

8.Условия платы: оплата по факту поставки (выполнения работ) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

9.Основные критерии определения Победителя для заключения договора поставки (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость оборудования, включая стоимость всех регламентных технических обслуживаний и текущих ремонтов до первого капитального ремонта оборудования включительно с учетом стоимости расходных материалов;

- оплата по факту поставки (выполнения работ).

10.Претендент имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11.Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре закупки, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

12.Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цены поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре закупки. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13.Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14.Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15.Коммерческое предложение просим представить до 16.04.2021 (включительно по МСК) по электронной почте: snab@yangpur.ru.

16.Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут

противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17.Срок действия предложений должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18.Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19.Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Шевченко Андрей Викторович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109;

- **по техническим вопросам:**

- Инженер-энергетик ОАО «НК «Янгпур» – Кривошеин Сергей Геннадьевич: телефон: +7 (34936) 5-23-64 (доб.115), +7 (963) 497-65-15, ingenergy@yangpur.ru;

- Главный энергетик ОАО «НК «Янгпур» Попов Денис Сергеевич: телефон +7 (34936) 5-23-64 (доб.115), +7 (951) 995-82-71, energy@yangpur.ru.

Начальник СМТО

А.В. Шевченко