

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер

ОАО «НК «Янгпур»

Е.П. Белозор

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Технические условия № 12/21 от 25.03.2021 г.**

на водоснабжение и водоотведение объектов:

"Ангар – склад для ремонта техники",

"Ремонтно – эксплуатационного блока со сварочным постом"

**1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**

Для водоснабжения объектов расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район, Метельное месторождение, Известинского лицензионного участка ОАО «НК «Янгпур» необходимо выполнить:

- 1.1 установку ёмкости под привозную воду, объём определить проектом исходя из максимальной нагрузки по каждому из объектов;
- 1.2 строительство замкнутой системы водоснабжения и фильтрации;
- 1.3 подпиточный насос для создания давления в замкнутой системе водоснабжения;
- 1.4 узел учёта расхода холодной и горячей воды;
- 1.5 отдельную линию с горячей водой с системой электроподогрева (проточный подогреватель – исключить);
- 1.6 для использования технической воды предусмотреть строительство трубопровода;
- 1.6.1 точка подключения трубопровода: определить проектом.

**2. ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

Для водоотведения объектов расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район, Метельное месторождение, Известинского лицензионного участка ОАО «НК «Янгпур» необходимо выполнить:

- 2.1 строительство системы отведения сточных вод с септиком объём определить проектом, учитывая максимальную нагрузку по каждому из объектов.

Гл. энергетик



Д.С. Попов